



IPOTESI DI CLASSIFICAZIONE di:

Finestra a due ante con apertura alla francese con sup. aprib = 1.355 x 1.483 = 2.01 m²

della Ditta: F.LLI CORBETTA S.n.c. SERRAMENTI LAVORAZIONI IN LEGNO VIA MILANO, 72 22063 CANTU' CO.

secondo la norma UNI 7979 del dicembre 1979 dal titolo: "Edilizia-Serramenti esterni (verticali) - classificazione in base alla permeabilità all'aria, tenuta all'acqua, resistenza al vento".

- Campione fornito dal produttore -

PROVE EFFETTUATE nel periodo dal 12/05/1992 al 13/05/1992.

PERMEABILITA' ALL'ARIA.

I valori di permeabilità all'aria riscontrati nel campione provato e riportati nei diagrammi allegati, permettono di collocarlo nella classe A3.

TENUTA ALL'ACQUA.

L'inizio delle infiltrazioni è avvenuto alla pressione 400Pa
Il campione può perciò essere posto nella classe E3.

RESISTENZA AL VENTO.

Pressione di prova: P₁ 1250 Pa, P_e 1000 Pa, P_s 2250 Pa.

Degradi funzionali riscontrati dopo le prove alla pressione statica P₁ e pulsante P_e:

NESSUNO.

